

## **RLS MEF**

**Al dr. Luigi Ferrara**

Capo del DAG in qualità di datore di lavoro

**All'arch. Gianluca Canofeni**

Dirigente Ufficio X DRIALAG - DAG

**Alla dr.ssa Francesca Salimei**

Medico Competente c/o Presidio Medico MEF

### **LORO SEDI**

Nella mattinata del 4 dicembre 2015 alle ore 07.40 circa un dipendente del MEF, dopo aver varcato i tornelli d'entrata di Via Cernaia, è inciampato procurandosi un trauma al piede.

Dato che il Presidio medico è operativo solo a partire dalle ore 8:00, il dipendente è stato fatto accomodare nella portineria di Via Cernaia.

All'apertura del Presidio Medico il personale preposto si è subito attivato per trasportare il collega, su una sedia a rotelle, fino ai locali del Presidio stesso. Tuttavia, visto che nei pressi dell'entrata di Via Cernaia non è presente una rampa per disabili, alcuni volenterosi colleghi si sono adoperati per sollevare la sedia a rotelle e superare i gradini, consentendo così il trasporto del dipendente infortunato.

L'episodio in questione ha evidenziato una serie di gravi carenze **nel sistema di gestione delle emergenze** all'interno del Palazzo di Via XX Settembre, soprattutto sotto il profilo delle linee guida che devono orientare e coordinare l'azione del personale preposto a tale attività.

Ad esempio una prima, lampante, contraddizione può essere rilevata nel disallineamento degli orari del Presidio Medico rispetto agli orari di entrata e di uscita del personale del MEF.

Altra problematica non meno rilevante riguarda il numero di rampe per disabili, fisse o mobili, e la loro capacità operativa in caso di black-out elettrico (come accaduto lo scorso 27 novembre).

Sottolineiamo infine che, a beneficio degli utilizzatori delle rampe, sarebbe opportuno segnalare in modo evidente chi è preposto al funzionamento delle rampe stesse.

### **RLS MEF**

Anna Porreca – Walter Marusic – Giuseppe Ruscio – Stefano Oteri – Massimo Straccioni